Charakterystyka energetyczna przegrody w stanie istniejącym

NR	TYP	OPIS WARSTW	δ [m]	λ [W/(m*K)]	R [(m²*K)/W]	U_0 [W/(m²*K)]
1	stropodach	- papa asfaltowa	0,005			
		- gładź cem.	0,020			
		- płyty korytkowe	0,040			
		- pustka powietrzna	0,600			
		- żużel granulowany	0,080	0,200	0,400	
		- płyta stropowa	0,240		0,180	
		- tynk cem.-wap.	0,015	0,820	0,018	
		- Opór przejmowania wewnątrz /Ri/			0,100	
		- Opór przejmowania na zewnątrz /Re/			0,090	
		SUMA OPORÓW		**Σ R =**	**0,788**	**1,269**
		Dodatek na mostki cieplne		**Δ U =**		0,000
		Skorygowana wartość wsp. przenikania ciepła		**U k =**		**1,269**

Charakterystyka energetyczna przegrody w stanie projektowanym

NR	TYP	OPIS WARSTW	δ [m]	λ [W/(m*K)]	R [(m²*K)/W]	U_0 [W/(m²*K)]
1	stropodach	- papa asfaltowa	0,005			
		- gładź cem.	0,020			
		- płyty korytkowe	0,040			
		- pustka powietrzna	0,600			
		- wełna mineralna	0,200	0,042	4,762	
		- żużel granulowany	0,080	0,200	0,400	
		- płyta stropowa	0,240		0,180	
		- tynk cem.-wap.	0,015	0,820	0,018	
		- Opór przejmowania wewnątrz /Ri/			0,100	
		- Opór przejmowania na zewnątrz /Re/			0,090	
		SUMA OPORÓW		**Σ R =**	**5,550**	**0,180**
		Dodatek na mostki cieplne		**Δ U =**		0,000
		Skorygowana wartość wsp. przenikania ciepła		**U k =**		**0,180**