

UWAGI :

1. RZĘDNA POSADOWIENIA - 3,92 i - 4,50 PRZY BUDYNKU ISTNIEJĄCYM.
2. POD ŁAWAMI I STOPAMI 10cm/40cm/ CHUDEGO BETONU B10.
3. REALIZACJA ŁAWY 10.1aWG. OPISU TECHNICZNEGO PK.6.
4. PROJEKTOWANY OBIEKT KFALIFIKUJE SIĘ DO I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

BETON B20
STAL A III A O

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
<< TDI ENGINEERING >>

Temat	STACJA DIALIZ PS ZOZ W INOWROCŁAWIU
Treść rysunku	RZUT FUNDANMENTÓW skala 1:100
Projektant	mgr inż Olga Gołaszewska upr. GTIII- 7210/102/77 Spec. konstr. bud.
Opracowała	Barbara Lewandowska
Sprawdzający	inż Grażyna Wolszlegier upr. WBPP - NB - 7210/55/81 Spec. konstr. bud.
Branża KONSTRUKCJA	Data maj 2008 / Nr rys 1