



29	Monozłącze od gazomierza	1	
28	Szatka gazowa typ A	1	
27	Kolumna z przejściem PE/Stal bez korka	1	
26	Tasma ostrzegawcza		
25	Gazomierz G6	1	
24	Zawór kulowy Dn 20	1	
23	Śruba z kolkami rozporowymi	2	
22	Rura PE32		
21	Wspornik kolumny przy budynku (ze złączką)	1	
20	Mufa elektrooporowa na PE32	2	
19	Kolumna z przejściem PE/Stal z korkiem	1	
18	Wspornik kolumny na zbiorniku	1	
17	Reduktor dwustopniowy	1	
16	Rura stalowa z kompensacją	1	
15	Obejma wspornika	2	
14	Śruba montażowa wspornika	3	
13	Wspornik kompensacji	1	
12	Wspornik reduktora ze śrubami i osłonami śrób	kpl	
11	Redukcja 3/4" NPT / 1/2"	1	
10	Złączka śrubunkowa W20x1/4" LH/1/4"	1	
9	Przewód uzziemienia		
8	Manometr	1	wyposaż. zbiornika
7	Wskaźnik max napełnienia	1	wyposaż. zbiornika
6	Poziomowskaz	1	wyposaż. zbiornika
5	Zawór bezpieczeństwa	1	wyposaż. zbiornika
4	Zawór poboru fazy ciekłej	1	wyposaż. zbiornika
3	Zawór poboru fazy gazowej	1	wyposaż. zbiornika
2	Zawór napełnienia	1	wyposaż. zbiornika
1	Zbiornik gazowy	1	

Inwestor			POWIAT INOWROCŁAWSKI ZARZĄD POWIATU UL. ROOSEVELTA 36-38 88-100 INOWROCŁAW		
Obiekt			BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU OŚWIATY - PLACÓWKI OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZA JEDNORODZINNY DOM DZIECKA		
Treść rys.			Adres		
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY			JAKSICE UL. DWORCOWA DZ. NR 401/4		
Branża		Skala	Opracował	Nr rys.	
SANIT.		Data			
Autor proj.		10.11.2012	Sprawdził		
mgr inż. Wojciech Patyk					
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych					
nr ewid. KUP/0058/POOS/08					