



#### UWAGI:

1. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do uziemienia autocysterny wg rysunku nr 6
2. Złącze kontrolne typowe M-10
3. Wymiary zbiornika:

Pojemność	Długość	Średnica
2 700 l	2,49 m	1,25 m

Inwestor					POWIAT INOWROCŁAWSKI ZARZĄD POWIATU UL. ROOSEVELTA 36-38 88-100 INOWROCŁAW										
Objekt BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU OŚWIATY - PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA JEDNORODZINNY DOM DZIECKA					Adres  JAKSICE UL. DWORCOWA DZ. NR 401/4					Nr rys.  3					
Treść rys. RZUT I PRZEKRÓJ ZBIORNIKA															
Branża SANIT.			Skala			Data 10.11.2012			Opracował						
Autor proj. mgr inż. Wojciech Patyk Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. KUP/0058/POOS/08								Sprawdził							