



Wymagany budżetów istniejących wzięto z inwentaryzacji powykonawczej. W trakcie wykonywania robót należy sprawdzić te wymagania z natury (w szczególności po udrożnieniu - zachodni narożnik budynku szpitalnego). Elementy konstrukcyjne tj. np. stropy - należy zamówić po obmiarze wykonanych części narożnych.

02 A - podziałem stref polarnych

W drzwiach istniejących otwierających się na drogę ewakuacji, które się nie wyk'adają należy zamontować samozamykacz

PROJEKT INSTALACJI WOD.-KAN.  
RZUT PIĘTRA  
SKALA 1:100

P. - rzędna posadzki w pomieszczeniu  
K. - rzędna dna rury przewodu kanalizacji  
Tu. - rzędna dna tulei ochronnej  
T. - rzędna terenu

- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w stałowych tulejach ochronnych
- Rurociąg prowadzić zgodnie z zasadami kompensacji
- Urządzenia i materiały podłoża jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania parametrów, jakości i możliwości współpracy zamestniowa
- Podjęcie pod przegrody szpary sanitarne wykonaną z rur PP20
- Przejścia przewodów przez ściany oddzielające różne strefy pożarowe należy wykonać w tulejach ochronnych z uszczelnieniem z materiałów niepalnych
- Kolorem czerwonym zaznaczono urządzenia sanitarne ujęte w kosztorysie technologii kuchni

**Legenda:**

- woda zimna (rury PP)
- - - woda ciepła (rury PP)
- . - . cyrk. wody ciepłej (rury PP)
- przewód kanalizacyjny
- ⊙ K. pion kanalizacyjny

Objekt:	Dom Pomocy Społecznej		
Lokalizacja:	Tarnówko nr działki 20		
Investor:	Dom Pomocy Społecznej. Ostrowo 25 88-121 Chelmce		
Temat:	Projekt budowlany instalacji sanitarnych Projekt instalacji wod.-kan.		
Opis rysunku:	Rzut piętra		
Branża:	Sanitarna		
Projektant:	mgr inż. Paweł TOMASZEWSKI nr upr. KUP/1007/P/POOS/06	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawdzający:	mgr inż. Damian Trzebiatowski nr upr. WAM/0050/P/POOS/06	Podpis:	Data: 01 / 2009
Asystent:	tech. Karol WIECZYŃSKI	Podpis:	Nr rys: WK-03