TRZYMACZ DRZWI 1

TRZYMACZ DRZWI 2

TRZYMACZ DRZWI 3

HDGs 3x2,5 mm2

YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2

HDGs 3x2,5 mm2

HDGs 3x2,5 mm2

R

R

R

OPTYCZNE CZUJKI DYMU

ALARMOWE PRZYCISKI ODDYMIANIA DRZWI

CENTRALA ODDYMIANIA

CENTRALKA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH

HDGs 3x2,5 mm2

ZASILANIE CENTRALKI 230 V

Nazwa inwestycji: Adres budowy:	DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ UL. WIERZBIŃSKIEGO 49, INOWROCŁAW
Inwestor:	DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ UL. WIERZBIŃSKIEGO 49, INOWROCŁAW
PROJEKT BUDOWLANY	
Treść rysunku: CENTRALA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH DLA I i II p	
Data: 20.07.2010	RYS. NR 2
	Podpis
Projektował: Jan Sparzyński	WBPP-NB-72w/298/82