Kocioł

Przyjęta wydajność	Q =	100,0	[kW]
Przepływ paliwa	G =	85,0	[kg/h]
	V =	0,10	[m^3/h]

Przewody olejowe

na ssaniu	d_s =	15Cu
na tłoczeniu	d_s =	10Cu

Wentylacja

Kubatura kotłowni			52,41	[m^3]
nawiew	stalowy	F_{obl}=	328	[cm^2]
	a, b	250	140	[mm]
		F =	350	[cm^2]
wywiew	murowany	F_{obl}=	182	[cm^2]
	a, b	140	140	[mm]
		F =	196	[cm^2]