Pomieszczenie			Przyjęto						Zima	
Nr	Nazwa	V	N			W			tw	Q
		[m^3]	[h^{-1}]	[m^3/h]	[kg/h]	[h^{-1}]	[m^3/h]		[^oC]	[kW]
Wentylacja nawiewno-wywiewna										
003	Pralnia	86,3	9,0	776,4	861,0	10,0	862,7		16	1,21
004	Magiel	28,1	9,0	253,1	280,7	10,0	281,2		16	0,39
Σ =		114,4		1 029,5	1 141,7		1 143,9			
026	Zmywalnia	91,5	9,0	823,2	913,0	10,0	914,7		16	1,28
027	Kuchnia	132,3	9,0	1 191,0	1 320,8	10,0	1 323,3		16	1,85
Σ =		223,8		2 014,2	2 233,7		2 238,0			